



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Белгородской области
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs@mail.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-08

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Красненскому району
с. Красное, ул. им. Светличной, д. 14, т.ф. 5 – 28 – 63, gpn-krasnenski@31mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 2 / 1 / 1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору ОБЛАСТНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ "СЕМЬЯ" ВО ИМЯ СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Патола Оксане Ярославовне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору начальника ОНД и ПР по Красненскому району N 2 от «05» сентября 2023 года, ст. 6 Федерально го закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", 20.09.2023 с 10час. 00мин. до 12час. 00мин., и 22.09.2023 с 12час. 00мин. до 15час. 00мин. проведена проверка Главным государственным инспектором по пожарному надзору, начальником ОНД и ПР по Красненскому району подполковником внутренней службы Харлановым Николаем Николаевичем, старшим дознавателем ОНД и ПР по Красненскому району старшим лейтенантом внутренней службы Сычевым Александром Витальевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов))

в зданиях, помещениях, территории ОБЛАСТНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ "СЕМЬЯ" ВО ИМЯ СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, расположенные по адресу Белгородская область, Красненский район, село Горки, Центральная ул., д.67а.

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Патола Оксаной Ярославовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Допускается использование открытых скруток электропроводов	(ФЗ-123, ст. 151, Постановление правительства РФ № 1479 ППР-2020 : п. 35)	До 31.08.2024 года	
2	. Знак «выход» на пути эвакуации находится в неисправном состоянии	(ФЗ-123, ст. 151, Постановление правительства РФ № 1479 ППР-2020 : п. 36)	До 31.08.2024 года	
3	Получены сведения о нарушении	(ФЗ-123, ст. 151, ППР-2020 : п. 35)		

		тельства РФ № 1479 ППР-2020 : п. 35)	24 года	
4	У покрывала для изоляции очага пожара истекший срок годности	(ФЗ-123, ст. 151, Постановление правительства РФ № 1479 ППР-2020 : п. 412)	До 31.08.20 24 года	
5	Знаки пожарной безопасности, указывающие места размещения огнетушителей присутствуют не в полном объеме	(ФЗ-123, ст. 151, Постановление правительства РФ № 1479 ППР-2020 : п. 36)	До 31.08.20 24 года	
6	Открыта распределительная коробка электропроводки	(ФЗ-123, ст. 151, Постановление правительства РФ № 1479 ППР-2020 : п. 35)	До 31.08.20 24 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по
Красненскому району Харланов Н.Н.

« 22 » сентября 2023 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор
Патола Оксана Ярославовна
(должность, фамилия, инициалы)

✓ 
(подпись)

« 22 » сентября 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору